

Số: 2718 /CV.BV

Nghệ An, ngày 18 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ
“ V/v cung cấp phương tiện PCCC”

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, địa chỉ trụ sở Km5 Đại lộ LêNin – TP.Vinh – Nghệ An.

Hiện nay Bệnh viện chúng tôi có nhu cầu bổ sung phương tiện PCCC để nhằm phục vụ cho công tác PCCC của đơn vị.

Bệnh viện HNDK Nghệ An đề nghị các Quý công ty, Hộ kinh doanh có năng lực xem xét báo giá cung cấp loại hàng hóa theo số lượng, chủng loại như sau:

1. Danh mục

STT	TÊN SẢN PHẨM	ĐVT	Số Lượng	Ghi chú
1	Bình chữa cháy MFZL4 ABC	Bình	92	
2	Dây vòi bình chữa cháy	Cái	36	

2. Cấu hình, thông số kỹ thuật

STT	Tên sản phẩm	Yêu cầu về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bình chữa cháy MFZL4 ABC	Tên bình: Bình chữa cháy MFZL4 Mã sản phẩm: MFZL4 ABC Sức chứa: 4±0.08 kg Hiệu quả phun: ≥ 9 (s) Phạm vi phun: ≥ 4 (m) Nhiệt độ hoạt động: - 20°C ~ 55°C Áp suất vận hành: 1.2 (MPa) Thử nghiệm qua nước: 2.5 (MPa) Trọng lượng: 4Kg Tổng trọng lượng cả bình: ~5.5 kg Chiều cao: ~ 45cm	Bình	92
2	Dây vòi bình chữa cháy	Dây vòi bình chữa cháy MFZ4	Cái	36

Đơn vị Báo giá phải có giá trị pháp lý, Hoá đơn tài chính và vận chuyển giao hàng tại Bệnh viện.

Báo giá được niêm phong gửi đến phòng Hành chính quản trị - tầng 1 - Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An từ ngày 19/10/2023 cho đến 16h ngày 25/10/2023.
(Liên hệ Đ/C Trần Thế Anh – Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện HNĐK Nghệ An –SĐT: 0988228877)

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HCQT

**KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



P. GIÁM ĐỐC
BSC.KII. Trịnh Xuân Nam